

Datenblatt Luftgüte-Ampel EMAQ 21

Sensor	Non-Dispersive Infrared CO2 Detector (NDIR)
Temperatur Sensor / Feuchte Sensor	NTC 5K thermistance / HS series capacitive sensor
Spgs.versorgung	100~240VAC
Aufwärmzeit	24 Std. (beim ersten Gebrauch) sonst 10 Minuten
Temperatur Messbereich	0~50°C
Feuchte Messbereich	0~99% RH
LCD Hintergrundbeleuchtung	<p>Grün—optimal Luftqualität (<1000) ▶ Genießen Sie die gute Luftqualität</p> <p>Gelb—moderate Luftqualität (1001~1400) ▶ Lüften empfohlen</p> <p>Rot—sehr schlechte Luftqualität (>1400) ▶ Lüften erforderlich</p>
Sound Alarm	<p>Bei CO2 Messung ≥1500ppm, akustischer Alarm aktiv</p> <p>Bei CO2 Messung <1480ppm, akustischer Alarm nicht aktiv</p>
Schaltkontakt / Ausgang	1xRelais Ausgang für z.B. Zuschaltung eines Lüfters. Der CO2 Schwellwert/ Schaltpkt. kann mittels 2 DIP Schalter eingestellt werden. Max Strom 3A (220VAC)
Betriebsbed. /Lagerbed.	<p>Betriebsbed : -20°C~60°C/ 0~ 95% RH</p> <p>Lagerbed.: -40°C~90°C/ 5~ 95% RH</p>
Gewicht	190g
Abmessungen	130mm(height)×85mm(width)×36.5mm(D)
Installation	Wandmontage (65mm×65mm or 85mmX85mm or 2"×4" wire box)
Leiterquerschnitt	<1.5mm ²
Quality System	ISO 9001
Gehäuse	PC/ABS feuerabweisend, IP30 Schutzklasse
zertifiziert	CE

Bankverbindungen:

Inland

Konto-Nr.: 1170006728
 Bankleitzahl: 291 517 00
 Konto-Empfänger: PädBoutique, Bruchhausen-Vilsen

Bankanschrift: Kreissparkasse Syke, Mühlendamm 4, D-28857 Syke

Ausland (SEPA)

IBAN: DE17 2915 1700 1170 0067 28
 BIC:

Bernd Richter, Bökenbraken 20, D-27305 Bruchhausen-Vilsen